



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA  
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Sukladno Prilogu 10. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, odnosno članku 8.1 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave Naručitelja Bjelovarsko-križevačke biskupije, sastavlja sljedeći:

## ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Za provedbu postupka nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih financijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova primjenom Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, za predmet nabave **Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve sv. Katarine u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Katarine, Samarica, Ivanska“, br. 74-0044-22**, evidencijski broj nabave: Ev-08/22-Ra/SA.

Otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda nazočni su članovi stručnog povjerenstva Naručitelja:

1. Josip Stipančević;
2. Drago Pavlek;
3. Stjepan Soviček.

### 1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

<b>Naručitelj:</b>	Bjelovarsko-križevačka biskupija
<b>Sjedište:</b>	Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
<b>OIB:</b>	93797991785
<b>Broj telefona</b>	043/638-632
<b>Internet stranica</b>	<a href="https://biskupija-bk.hr/">https://biskupija-bk.hr/</a>
<b>Elektronička pošta:</b>	<a href="mailto:ured@biskupija-bk.hr">ured@biskupija-bk.hr</a>

### 2. MJESTO TE DATUM I SAT POČETKA I ZAVRŠETKA OTVARANJA PONUDA

Bjelovarsko-križevačka biskupija, Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, 11. siječnja 2023. godine s početkom u 14:00 sati i završetkom u 15:00 sati.

### 3. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve sv. Katarine.

Crkva je jednobrodna srednjovjekovna građevina sa užim, zaobljenim svetištem na istoku i zvonikom koji definira ulaz na zapadu. Sjeverno od svetišta nalazi se sakristija a

iznad ulaza pjevalište. Crkvu dodatno sa vanjske strane podupiru kontrafori između kojih se na južnom pročelju nalaze prozori. Izgrađena je 1704. godine na ostacima nekadašnje srednjovjekovne crkve. Prema dostupnoj dokumentaciji posljednje obnove su bile 1913., 1971., te 1984. godine kada je obnovljeno krovništvo, unutrašnjost te pročelja. Zbog kulturno povijesne i arhitektonske vrijednosti kulturno povijesna cjelina Samarica u kojoj se nalazi i



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA  
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

predmetna crkva, sagrađena na k.č. 2697 k.o. Samarica, je kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske (Z-2242). Građevina se nalazi na građevinskoj čestici površine 1421 m<sup>2</sup> koja je nepravilnog tlocrtnog oblika. Na promatranjoj građevinskoj čestici smještena je samo predmetna građevina. Građevina je orijentirana u smjeru istok- zapad i relativno je pravilnog tlocrtnog oblika. Površinom zauzima cca 330 m<sup>2</sup>, a maksimalnih je tlocrtnih dimenzija  $L_x \times L_y = 30,7 \times 16,0$  m. Sastoji se broda i svetišta te sakristije na sjeveroistočnoj strani i zvonikom nad ulaznim pročeljem. Visina do razine krovišta iznosi  $h = 9,08$  m dok je visina sljemena krovišta  $h = 14,19$  m. Visina zvonika do kupole  $h = 22,51$  m a s kupolom iznosi  $h = 32,58$  m. Nosiva konstrukcija građevine zidana je u kombinaciji kamena i opeke gdje se opeka nalazi samo u području potkrovlja (svodovi, lukovi, nadozidi i zabatni zidovi), ostatak glavne nosive konstrukcije građen je od kamena. Glavnu nosivu konstrukciju čine obodni zidani zidovi te lukovi na središnjem dijelu građevine. Stropne konstrukcije čine zidani bačvasti svodovi. Krovište je drvena konstrukcija izvedena u formi dvostruke visulje. Vertikalna opterećenja preuzimaju rogovi i podrožnice koje preko razupore i kosnika prenose opterećenje na ležaj vezne grede odnosno na zidove. Puni vez čine rogovi, stupovi s razuporom, kosnici te vezna greda. Uzdužnu stabilizaciju čine stupovi, podrožnice i ruke dok poprečnu čine stupovi, razupora i kosnici. Vezna greda obješena je na stupove visulje te ima funkciju zatege. Toranj zvonika se nalazi na zapadnom dijelu građevine, a zidan je kamenom. Na vrhu zidanog dijela nalazi se drvena konstrukcija kupole vrha tornja. Glavna vertikalna nosiva konstrukcija građevine sastoji se od zidanih zidova debljine  $t = 90$  cm u području svetišta,  $t = 100$  cm,  $t = 90$  cm i 60 cm u području broda te  $t = 80$  i 65 cm u području sakristije a građeni kombinacijom kamena i opeke. Zidovi tornja zvonika debljine su  $t = 110$  cm, zidani kamenom. Provedenim vizualnim pregledom, ispitivanjem konstrukcije te analizom nosivosti postojeće konstrukcije može se zaključiti da postojeća konstrukcija nema dostatnu otpornost koja bi zadovoljila današnje propise. Prema nastalim oštećenjima uslijed potresa, građevina se svrstava u KATEGORIJU II prema stupnju oštećenja te je privremeno neuporabljiva dok se ne provedu potrebne mjere sanacije. Na osnovu toga, građevina je pogodna za obnovu. Planiranim rješenjima sanacije konstrukcije, građevina se prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije, Prilog III. Razine obnove potresom oštećenih konstrukcija zgrada u odnosu na mehaničku otpornost i stabilnost svrstava u razinu obnove: RAZINA 3: POJAČANJE KONSTRUKCIJE. Pod ovom razinom obnove podrazumijeva se dovođenje građevinske konstrukcije u stanje poboljšane razine nosivosti odnosno pojačanje potresom oštećene konstrukcije uz primjenu suvremenih metoda kojima se postiže povećanje mehaničke otpornosti te cjelokupne stabilnosti građevine u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja. Postojeća građevina crkve zadovoljava 73% ag/g današnjih važećih propisa za projektiranje protupotresnih građevina.

U sklopu izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije izvodit će se sljedeća vrsta radova:

- Uređenje gradilišta;
- Demontaža i rušenje;
- Skela;
- Drenaža oko crkve;
- Tesarski radovi
- Armiranobetonski i armirački radovi;
- Zidarsko fasaderski radovi;



**BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA**  
DIOCEsis BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

- Sanacija kapilarne vlage;
- Razni radovi;
- Radovi na sanaciji konstrukcije;
- Nužni elektroinstalaterski radovi;
- Radovi na krovu;
- Radovi na zvoniku.

#### 4. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Postupak nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih financijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova primjenom Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., za predmet nabave Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve sv. Katarine u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Katarine, Samarica, Ivanska“, br. 74-0044-22, evidencijski broj nabave: Ev-08/22-Ra/SA.

#### 5. IME I PREZIME NAZOČNIH OSOBA TE NJIHOVE POTPIS

Josip Stipančević

Drago Pavlek

Stjepan Soviček

URATA NOVČANOG POLOGA	BLANO ZAKUMICA ZARUŠICA	BANKARSKA GARANCIJA	NAZIV PONUDITELJA
			2 PROJEKT GRADNJA d.o.o.

Ponuditelj 2 PROJEKT GRADNJA d.o.o. nije dostavio jamstvo za ispunjenost ponude, te se njegova ponuda odbija kao nepravilna ponuda.

11. ANALIZA PONUDA VEZANO NA ISPUNJENJE ZAHTEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA

nije primjenjivo

12. ANALIZA I BODOVANJE KRITERIJA ZA ODABIR PONUDE

nije primjenjivo

13. NAZIV I SIEDIŠTE PONUDITELJA ČIJE PONUDE SE DOBIJAJU UZ OBRADU IZJAVU ZA ODBIRANJE (U SLUČAJU NEODBIJANJE HRANE ČLENE)

Ponuditelj 2 PROJEKT GRADNJA d.o.o. nije dostavio jamstvo za ispunjenost ponude, te se njegova ponuda odbija kao nepravilna ponuda.



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA  
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISENSIS

## 6. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA, PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA PONUDA

R.Br.	Puni naziv i adresa sjedišta ponuditelja	OIB ponuditelja	Način dostave (pošta/osobno)	Datum i vrijeme dostave (sat, minuta, sekunda)
1.	S PROJEKT GRADNJA d.o.o., Vukovarska 5, 43 000 Bjelovar	02725803601	osobno	11.01.2023; 13:57:00

## 7. CIJENU PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I CIJENU PONUDE S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST

NAZIV PONUDITELJA	CIJENA PONUDE BEZ PDV-a	CIJENA PONUDE S PDV-om
S PROJEKT GRADNJA d.o.o.	2.154.069,00 €	2.692.586,25 €

## 8. DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA

Datum početka pregleda i ocjena ponuda: 11. siječnja 2023. godine;  
Datum završetka pregleda i ocjena ponuda: 12. siječnja 2023. godine.

## 9. PODACI O POJAŠNJENJU U VEZI S DOKUMENTIMA/PONUĐAMA (UKLJUČUJUĆI PODATKE O ISPRAVCIMA RAČUNSKIH POGREŠAKA)

Nije primjenjivo

## 10. POPIS TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH JAMSTAVA ZA OZBILJNOST PONUDE

NAZIV PONUDITELJA	BANKARSKA GARANCIJA	BJANKO ZADUŽNICA / ZADUŽNICA	UPLATA NOVČANOG POLOGA
S PROJEKT GRADNJA d.o.o.	/	/	/

Ponuditelj S PROJEKT GRADNJA d.o.o. nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, te se njegova ponuda odbija kao nepravilna ponuda.

## 11. ANALIZA PONUDA VEZANO UZ ISPUNJENJE ZAHTJEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA

Nije primjenjivo

## 12. ANALIZA I BODOVANJE KRITERIJA ZA ODABIR PONUDE

Nije primjenjivo

## 13. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA ČIJE PONUDE SE ODBIJAJU, UZ OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA ODBIJANJE (I U SLUČAJU NEUOBİČAJENO NISKE CIJENE)

Ponuditelj S PROJEKT GRADNJA d.o.o. nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, te se njegova ponuda odbija kao nepravilna ponuda.



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA  
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

**14. NAZIV PONUDITELJA S KOJIM NOJN NAMJERAVA SKLOPITI UGOVOR O NABAVI**

Odgovornoj osobi Naručitelj predlaže se donošenje Odluke o poništenju postupka, jer nakon što je odbijena ponuda jedinog ponuditelja nije preostala niti jedna druga ponuda.

**15. POPIS PRILOGA UZ ZAPISNIK (ZAHTIJEVANI, DOSTAVLJENI DOKUMENTI, POJAŠNJENJA, OBJAŠNJENJA)**

Nije primjenjivo

**16. POTPIS ČLANOVA STRUČNOG POVJERENSTVA NARUČITELJA**

Josip Stipančević

Drago Pavlek

Stjepan Soviček