



**BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA**  
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Sukladno Prilogu 10. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, odnosno članku 8.1 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave Naručitelja Bjelovarsko-križevačke biskupije, sastavlja sljedeći:

### **ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA**

Za provedbu postupka nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih financijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova primjenom Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, za predmet nabave **Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve Presvetog Trojstva u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Presvetog Trojstva, Veliko Trojstvo“**, br. 74-0067-22, evidencijski broj nabave: Ev-11/22-Ra/VT.

Otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda nazočni su članovi stručnog povjerenstva Naručitelja:

1. Josip Stipančević;
2. Drago Pavlek;
3. Stjepan Soviček.

#### **1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA**

<b>Naručitelj:</b>	Bjelovarsko-križevačka biskupija
<b>Sjedište:</b>	Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
<b>OIB:</b>	93797991785
<b>Broj telefona</b>	043/638-632
<b>Internet stranica</b>	<a href="https://biskupija-bk.hr/">https://biskupija-bk.hr/</a>
<b>Elektronička pošta:</b>	<a href="mailto:ured@biskupija-bk.hr">ured@biskupija-bk.hr</a>

#### **2. MJESTO TE DATUM I SAT POČETKA I ZAVRŠETKA OTVARANJA PONUDA**

Bjelovarsko-križevačka biskupija, Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, 25. siječnja 2023. godine s početkom u 14:00 sati i završetkom u 15:00 sati.

#### **3. PREDMET NABAVE**

Predmet nabave je izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve Presvetog Trojstva. Crkva je sagrađena kao jednobrodna građevina većih dimenzija pravokutnog tlocrta s užim, polukružno zaključenim svetištem uz koje je s južne strane smještena sakristija i zvonikom nad zapadnim ulaznim pročeljem. Uz pročelje sa zapadne strane dovezuju se arkade, po jedna sa svake strane. Prema dostupnim podacima, crkva je izgrađena 1779. godine u baroknom stilu te je obnavljana 1883., 1963. i 1995. godine. Zbog kulturno povijesne i arhitektonske vrijednosti kulturno povijesna cjelina Veliko Trojstvo u kojoj se nalazi i predmetna crkva, sagrađena na k.č. 55/1 k.o. Veliko Trojstvo, je kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske (Z- 2111). Građevina se nalazi na građevinskoj čestici površine 4341 m<sup>2</sup> koja je nepravilnog tlocrtnog oblika. Na





BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA  
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

promatranj građevinskoj čestici smještena je jedna građevina uz predmetnu. Građevina je orijentirana u smjeru istok- zapad i relativno pravilnog je tlocrtnog oblika. Površinom zauzima cca 455 m<sup>2</sup>, a maksimalnih je tlocrtnih dimenzija  $L_x \times L_y = 38,50 \times 17,90$  m. Sastoji se lađe i svetišta te sakristije na jugoistočnoj strani i zvonikom nad ulaznim zapadnim pročeljem. Nosiva konstrukcija građevine je u cijelosti zidana od pune opeke osim krovne konstrukcije koja je drvena. Glavna vertikalna nosiva konstrukcija građevine sastoji se od zidanih zidova debljine  $t = 120$  cm i  $t = 125$  cm u području svetišta,  $t=90$  cm u području lađe te  $t=45$  cm,  $t=60$  cm i  $t=95$  cm u području sakristije. Zidovi tornja zvonika debljine su  $t = 105$  cm,  $t=125$  cm i  $t=140$  cm, zidani opekam. Stropne konstrukcije čine zidani češki svodovi. Krovište je drvena konstrukcija izvedena u formi jednostruke visulje. Rogovi su postavljeni na rasteru cca  $e= 96-100$  cm, dok je puni vez postavljen na rasterima  $e=1,00$  m,  $e=4,00$  i  $e=8,70$  cm. Postojeće vezne grede su na nekim dijelovima prekinute a na pojedinim povezane lošim zategama. Potrebno ih je povezati ponovno odgovarajućim načinom. Toranj zvonika visine 36 m nalazi se nad ulaznim pročeljem građevine, građen je punom opekam. Nakon potresa u Zagrebu, koji se dogodio 22.03.2020.g, na predmetnoj građevini u nekoliko navrata su provedeni detaljni vizualni pregledi stanja kompletne građevine. Novi potres koji se dogodio 29.12.2020. g na području Siska i Petrinje doprinio je povećanju razine već postojećeg oštećenja nakon čega je proveden ponovni pregled. Radi se o jednobrodnoj građevini većih dimenzija pravokutnog tlocrta s užim, polukružno zaključenim svetištem uz koje je s južne strane smještena sakristija i zvonikom nad zapadnim ulaznim pročeljem. Najznačajnija oštećenja su nastala na zidanim svodovima i glavnim lukovima te su vidljive pukotine na zidovima. Vizualnim pregledom utvrđena su oštećenja na pročeljima u vidu manjih pukotina posebno u području otvora (nadvoja i parapeta) te oštećenja koja nisu posljedica potresa već utjecaja atmosferilija. U unutrašnjosti, najznačajnija oštećenja nastala uslijed potresa očituju se kao pukotine na svodovima, lukovima te u području oko otvora. Pojedini lukovi imaju pukotine okomito na ravninu, što je posljedica pojave nedozvoljenih vlačnih naprezanja. Uz navedena oštećenja mogu se primjetiti i oštećenja koja nisu posljedica seizmičkog djelovanja već atmosferilija. Najviše je izraženo u dnu zidova, uslijed kapilarnog dizanja vode. Oštećenja svodova i lukova uočavaju se na području cijele crkve (svetišta i broda) a najizraženije u području iznad kora. Geometrija svodova ostala je nepromijenjena ali potrebno je uz provedenu sanaciju pukotina svodove dodatno i ojačati. Pukotine u području oko otvora uočavaju se na parapetima i nadvojima te su pojedine vidljive i s vanjske strane, no pukotine nisu veće širine i moguće ih je sanirati bez razgrađivanja zidova. Oštećenja stropne konstrukcije vidljive su iznad kora, prema zvoniku. Pukotine su disperzne uz oštećenje žbuke te ih je najbolje sanirati injektiranjem cijele konstrukcije svoda. U tornju zvonika vidljive su manja oštećenja zidane konstrukcije koje je svakako potrebno sanirati te injektirati zid. Prema viđenom, drvene platforme u tornju su trule i dotrajale što je potrebno zamijeniti i ukrutiti. Krovna konstrukcija u dobrom stanju. Nema oštećenja uslijed potresa, budući da je krovište lagana konstrukcija i vidljivo obnovljena. Krovni nosivi elementi su u dobrom stanju, potrebno je samo provesti detaljniji pregled krovnih spojeva i ukoliko je potrebno zamijeniti ili ojačati postojeće spojeve. Cijelo krovište je već podaskano s gornje strane rogova čime se postigla dodatna stabilizacija. Postojeće vezne grede su na nekim dijelovima prekinute a na pojedinim povezane lošim zategama. Potrebno ih je povezati ponovno odgovarajućim načinom. Provedenim vizualnim pregledom, ispitivanjem konstrukcije te analizom nosivosti postojeće konstrukcije može se zaključiti da postojeća konstrukcija nema dostatnu otpornost koja bi zadovoljila današnje propise. Prema nastalim oštećenjima uslijed potresa, građevina se svrstava u KATEGORIJU I prema stupnju oštećenja te je uporabljiva, no potrebno je provesti odgovarajuće mjere sanacije. Na osnovu toga, građevina je pogodna za obnovu. Planiranim rješenjima sanacije konstrukcije, građevina





BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA  
DIOECESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

se prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije, Prilog III. Razine obnove potresom oštećenih konstrukcija zgrada u odnosu na mehaničku otpornost i stabilnost svrstava u razinu obnove: RAZINA 3: POJAČANJE KONSTRUKCIJE. Pod ovom razinom obnove podrazumijeva se dovođenje građevinske konstrukcije u stanje poboljšane razine nosivosti odnosno pojačanje potresom oštećene konstrukcije uz primjenu suvremenih metoda kojima se postiže povećanje mehaničke otpornosti te cjelokupne stabilnosti građevine u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja. Postojeća građevina crkve zadovoljava 48%  $a_g/g$  današnjih važećih propisa za projektiranje protupotresnih građevina.

U sklopu izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije izvodit će se sljedeća vrsta radova:

- Uređenje gradilišta;
- Demontaža i rušenje;
- Skela;
- Drenaža oko crkve;
- Tesarski radovi
- Armiranobetonski i armirački radovi;
- Zidarsko fasaderski radovi;
- Sanacija kapilarne vlage;
- Razni radovi;
- Radovi na sanaciji konstrukcije;
- Nužni elektroinstalaterski radovi;
- Radovi na krovu;
- Radovi na zvoniku.

#### 4. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Postupak nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih financijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova primjenom Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., za predmet nabave Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve Presvetog Trojstva u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Presvetog Trojstva, Veliko Trojstvo“, br. 74-0067-22, evidencijski broj nabave: Ev-11/22-Ra/VT.

#### 5. IME I PREZIME NAZOČNIH OSOBA TE NJIHOVE POTPIS

Josip Stipančević

Drago Pavlek

Stjepan Soviček



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA  
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISENSIS

**6. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA, PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA PONUDA**

R.Br.	Puni naziv i adresa sjedišta ponuditelja	OIB ponuditelja	Način dostave (pošta/osobno)	Datum i vrijeme dostave (sat, minuta, sekunda)
1.	BEL-BAU d.o.o., Viktora Bubnja 37, 43 000 Bjelovar	29197122421	osobno	18.01.2023; 15:10:00

**7. CIJENU PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I CIJENU PONUDE S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST**

NAZIV PONUDITELJA	CIJENA PONUDE BEZ PDV-a	CIJENA PONUDE S PDV-om
BEL-BAU d.o.o	1.418.394,08 €	1.772.992,60 €

**8. DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA**

Datum početka pregleda i ocjena ponuda: 25. siječnja 2023. godine;

Datum završetka pregleda i ocjena ponuda: 26. siječnja 2023. godine.

**9. PODACI O POJAŠNENJU U VEZI S DOKUMENTIMA/PONUDAMA (UKLJUČUJUĆI PODATKE O ISPRAVCIMA RAČUNSKIH POGREŠAKA)**

Nije primjenjivo

**10. POPIS TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH JAMSTAVA ZA OZBILJNOST PONUDE**

NAZIV PONUDITELJA	BANKARSKA GARANCIJA	BJANKO ZADUŽNICA / ZADUŽNICA	UPLATA NOVČANOG POLOGA
BEL-BAU d.o.o.	/	+	/

**11. ANALIZA PONUDA VEZANO UZ ISPUNJENJE ZAHTJEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA**

	BEL-BAU d.o.o.
<b>ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA</b>	
<b>OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA GOSPODARSKOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA NABAVE</b>	
Izjava o nepostojanju razloga za isključenje – Obrazac I	+ Dostavljena je Izjava za ponuditelja
POSTOJANJE OSNOVA ZA ISKLJUČENJE	NE
<b>UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI</b>	
Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra	+ Dostavljen je Izvadak za ponuditelja s datumom od 3.01.2023.
Podaci o solventnosti	+ Dostavljen je BON-2 iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi dulje od 5 dana u





BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA  
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

	posljednjih 6 (šest) mjeseci. Dokument nije stariji 30 dana od dana početka postupka nabave
Izjava o raspolaganju traženim stručnjacima – Obrazac II	+ Dostavljena je Izjava, te će ponuditelj imati na raspolaganju stručnjaka Sanju Lozić
ISPUNJENJE UVJETA I DOKAZA SPOSOBNOSTI	DA
<b>PRIKAZ VALJANOSTI PONUDA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI, TE OSTALIH UVJETA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA</b>	
Način dostave ponude	Osobno
Ponudbeni list – Obrazac A	+
Datum i broj ponude	18.01.2023. 04-02-2023
Rok valjanosti ponude	90 dana
Ponudbeni list – Obrazac B	N/P
Popunjen troškovnik– Prilog II	+ Dostavljen je obrazac troškovnika da CD-u
Cijena ponude u € bez PDV-a prije računске provjere	1.418.394,08 €
Cijena ponuda u € sa PDV-om prije računске provjere	1.772.992,60 €
Cijena ponude u € bez PDV-a nakon računске provjere	1.418.394,08 €
Cijena ponuda u € sa PDV-om nakon računске provjere	1.772.992,60 €
Prihvata ispravka računске greške, ako je primjenjivo	N/P
Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja – Obrazac III	N/P
Podaci o podugovarateljima – Obrazac IV	N/P
Ponuda je dostavljena za cjelovit predmet nabave i nije varijanta ponude	+
Dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude	+
<b>PONUDA JE VALJANA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI TE OSTALIM UVJETIMA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA</b>	DA



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA  
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

## 12. ANALIZA I BODOVANJE KRITERIJA ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

NAZIV PONUDITELJA	CIJENA PONUDE S PDV-om
BEL-BAU d.o.o.	1.772.992,60 €

## RANGIRANJE PONUDA

REDNI BROJ	PONUĐITELJ
1.	BEL-BAU d.o.o.

## 13. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA ČIJE PONUDE SE ODBIJAJU, UZ OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA ODBIJANJE (I U SLUČAJU NEUOBİČAJENO NISKE CIJENE)

Nije primjenjivo.

## 14. NAZIV PONUDITELJA S KOJIM NOJN NAMJERAVA SKLOPITI UGOVOR O NABAVI

Naručitelj namjerava sklopiti ugovor o nabavi radova sa ponuditeljem BEL-BAU d.o.o., Viktora Bubnja 37, 43 000 Bjelovar, OIB: 29197122421, iz razloga što je Ponuda br. 04-02-2023 od 18. siječnja 2023. godine cjenovno najniža.

## 15. POPIS PRILOGA UZ ZAPISNIK (ZAHTIJEVANI, DOSTAVLJENI DOKUMENTI, POJAŠNENJA, OBJAŠNENJA)

Nije primjenjivo

## 16. POTPIS ČLANOVA STRUČNOG POVJERENSTVA NARUČITELJA

Josip Stipančević

Drago Pavlek

Stjepan Soviček